

Коробка разветвительная
 Этикетка ИБЯЛ.468349.005 ЭТ

1 Основные сведения

1.1 Коробка разветвительная ИБЯЛ.468349.005 предназначена для разветвления кабелей связи интерфейсной шиной RS485 при формировании сети связи между блоком расширения и связи БРС ИБЯЛ.411111.036-01...-04 (или блоком реле БР ИБЯЛ.423142.009) и блоком связи и управления БСУ ИБЯЛ.411111.044. Коробка разветвительная состоит из корпуса, установленных в нем трех разъемов, одноименные контакты которых объединены. Коробка разветвительная предназначена для установки вне взрывоопасных зон.

2 Комплектность

- 2.1 В комплект поставки входят:
- коробка разветвительная ИБЯЛ.468349.005 – 1 шт.;
 - коробка разветвительная. Ведомость эксплуатационных документов ИБЯЛ.468349.005 ВЭ – 1 экз.;
 - комплект эксплуатационных документов, согласно ИБЯЛ.468349.005 ВЭ – 1 компл.;
 - комплект ЗИП, согласно ИБЯЛ.468349.005 ЗИ – 1 компл.

3 Свидетельство о приемке

3.1 Коробка разветвительная ИБЯЛ.468349.005 заводской номер _____ изготовлена и принята в соответствии с требованиями действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Представитель предприятия

МП (место печати)

Дата

Перв. примен.
ИБЯЛ.468349.005

Справ. №

Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Шульга			
Пров.	Игуменов			
Н.контр.	Ефременков			
Утв.	Пшонко			

ИБЯЛ.468349.005 ЭТ			
Коробка разветвительная Этикетка	Лит.	Лист	Листов
		1	2
	СКАПО		

4 Свидетельство об упаковке

4.1 Коробка разветвительная ИБЯЛ.468349.005 заводской номер _____ упакована на ФГУП СПО “Аналитприбор” согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие коробки разветвительной ИБЯЛ.468349.005 требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации согласно руководству по эксплуатации на систему СКАПО ИБЯЛ.424355.002 РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 мес со дня отгрузки коробки разветвительной потребителю.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на время, затраченное на гарантийный ремонт коробки разветвительной, о чем делается отметка в этикетке.

5.3 Гарантийный ремонт коробки разветвительной проводит ФГУП СПО “Аналитприбор”.

Адрес предприятия: Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3, тел. (4812)31-32-39.

Инв № Подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лист
										2
					ИБЯЛ.468349.005 ЭТ					
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата						